

Så ser den ifylld ut: exempel från Bistro Eken, Örebro (fiktiv verksamhet)

Månadsrund juli 2026, utförd 6 juli av restaurangchef Malin Ohlsson. Notera utrymningsvägen: en anmärkning, åtgärdad samma dag och med en förebyggande åtgärd. Det är så räddningstjänsten vill se att egenkontrollen används.

Kontrollpunkt	Status	Anmärkning och åtgärd	Sign
Utrymningsvägar framkomliga och olåsta i utrymningsriktningen	Anmärkning	Bakre utrymningsvägen mot lastgården blockerad av leveranspallar. Pallarna flyttade direkt, ny avställningsyta markerad med tejp, leveransrutinen uppdaterad samma dag. Klart 6 juli.	MO
Utrymningsskyltar hela och synliga	OK		MO
Nödbelysning fungerar (testknapp)	OK		MO
Släckutrustning på plats, plomberad och åtkomlig	OK		MO
Branddörrar stänger helt, hålls inte uppställda med kil	OK		MO
Spisvakt, fettfilter och ytor kring stekbord fria från fettansamling	OK	Filter rengjorda 3 juli enligt rengöringsschema.	LS
Elcentral fri, inga provisoriska sladdragningar eller överbelastade grenuttag	OK		MO
Brandfarlig vara: inga gasolflaskor i lokalen (Bistro Eken har ingen gasol)	OK		MO

Sign: MO = Malin Ohlsson (restaurangchef, brandskyddsansvarig), LS = Leo Sandberg (kökschef). Rund utförd 6 juli 2026, nästa rond senast 6 augusti 2026.

Så använder du ronden

1. Anpassa kontrollpunkterna till din lokal: stryk det du inte har, lägg till det som är ditt.
2. Gå ronden på plats varje månad, markera OK eller anmärkning per punkt, signera och datera.
3. Skriv åtgärd och datum vid varje anmärkning. Det som inte fixas på plats förs till åtgärdsloggen med ansvarig och deadline.

Egenkontroll brandskydd: månadsrund

Skriv ut och sätt i SBA-pärmen

Verksamhet: _____ Månad: _____ Utförd av: _____ Datum: _____

Kontrollpunkt	Status	Anmärkning och åtgärd	Sign
Utrymningsvägar framkomliga och olåsta i utrymningsriktningen			
Utrymningsskyltar hela och synliga			
Nödbelysning fungerar (testknapp)			
Släckutrustning på plats, plomberad och åtkomlig			
Branddörrar stänger helt, hålls inte uppställda med kil			
Spisvakt, fettfilter och ytor kring stekbord fria från fettansamling			
Elcentral fri, inga provisoriska sladdragningar eller överbelastade grenuttag			
Brandfarlig vara: gasol och sprayflaskor förvaras enligt rutin			

Markera OK eller anmärkning per punkt. Skriv alltid åtgärd, ansvarig och datum vid anmärkning. En rond med en verklig anmärkning och en dokumenterad åtgärd väger tyngre än en perfekt kryssrad.

Egenkontroll brandskydd: kvartal och år

Komplement till månadsronden

Kvartalsrond Verksamhet: _____ Kvartal: _____ Utförd av: _____ Datum: _____

Kontrollpunkt	Status	Anmärkning och åtgärd	Sign
Alla månadsronder för kvartalet är gjorda och signerade			
Utrymningsplaner aktuella och uppsatta, stämmer med lokalen			
Personalens kunskap: stickprov, var finns närmaste släckare och återsamlingsplats			
Avvikelselogg genomgången: alla anmärkningar har ansvarig och datum			
Vind, källare och lager: inga brännbara upplag mot fasad eller i trapphus			

Årsrond Verksamhet: _____ År: _____ Utförd av: _____ Datum: _____

Kontrollpunkt	Status	Anmärkning och åtgärd	Sign
Hela SBA-pärmen genomgången: policy, ansvarig, byggnads- och verksamhetsbeskrivning aktuella			
Årligt underhåll av släckutrustning utfört av kompetent person, kvitton sparade			
Utrymningsövning genomförd med personalen, dokumenterad med datum och deltagare			
Utbildningsplanen uppdaterad, ny personal har fått brandskyddsintroduktion			
Avtal och gränsdragning mot fastighetsägaren genomlästa och aktuella			
Imkanal och ventilation: rengöring utförd enligt intervall, intyg sparade			

Byggnadstekniska brister (brandcellsgränser, dörrars brandklass) löses inte av rondens dokumentera dem, kontakta fastighetsägaren och följ upp i åtgärdsloggen tills de är åtgärdade.