

Så ser den ifylld ut: exempel från Bistro Eken, Örebro (fiktiv verksamhet)

Entreprenör bytte fläktmotor i imkanalen med vinkelslip och lödning, 14 april 2026. Notera anmärkningen: åtgärdad innan arbetet fick börja, exakt så ska listan användas.

Kontrollpunkt	Status	Notering	Sign
Utförarens certifikat kontrollerat och giltigt	OK	Certifikat uppvisat, giltigt till mars 2028.	MO
Tillståndsansvarig utsedd och på plats, skild från utföraren	OK	Malin Ohlsson, enligt rutin fastställd 10 januari 2026.	MO
Riskbedömning genomgången på plats med utföraren	OK	Fett i imkanal största risk, kanalen rengjord 2 april.	MO
Brännbart material flyttat eller täckt	Anmärkning	Kartonger med servetter och frityrolja stod kvar under arbetsytan: flyttades till lagret innan tillstånd gavs.	MO
Släckutrustning framme vid arbetsplatsen	OK	Handbrandsläckare från baren placerad vid stegen.	MO
Brandvakt under och efter arbetet	OK	Leo Sandberg brandvakt, efterbevakning en timme enligt tillståndet.	LS
Tillstånd ifyllt, tidsbegränsat och signerat	OK	Gäller 14 april kl 08 till 16, arkiverat i SBA-pärmen flik 8.	MO

Sign: MO = Malin Ohlsson (restaurangchef, tillståndsansvarig), LS = Leo Sandberg (kökschef, brandvakt). Arbete: byte av fläktmotor i imkanal, 14 april 2026.

Rutinen i korthet

- Innan: kontrollera certifikat, gå igenom riskbedömningen, flytta brännbart, ta fram släckutrustning, fyll i tillståndet (kort tid, normalt högst en arbetsdag).
- Under: tillståndsansvarig eller brandvakt bevakar att tillståndets villkor följs.
- Efter: efterbevakning enligt tillståndet, glöd kan pyra i timmar. Arkivera tillstånd och lista i SBA-pärmen.

Heta arbeten: beställarens kontrollista

Skriv ut och fyll i före varje hett arbete

Verksamhet: _____ Arbete: _____ Datum: _____
Tillståndsansvarig: _____ Utförare: _____ Brandvakt: _____

Kontrollpunkt	Status	Notering	Sign
Utförarens certifikat kontrollerat och giltigt			
Tillståndsansvarig utsedd och på plats, skild från utföraren			
Riskbedömning genomgången på plats med utföraren			
Brännbart material flyttat eller täckt			
Släckutrustning framme vid arbetsplatsen			
Brandvakt under och efter arbetet			
Tillstånd ifyllt, tidsbegränsat och signerat			

Inget arbete startar utan ifyllt tillstånd. Markera OK eller anmärkning per punkt, skriv alltid åtgärd vid anmärkning.

Den formella tillståndslistan för heta arbeten hanteras av certifierad tillståndsansvarig (Brandskyddsföreningens tillståndslista eller motsvarande app). Den här kontrollistan är beställarens egen kontroll och ersätter inte tillståndslistan.